



Urząd Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

Tel. (55) 231-56-13

Fax. (55) 231-56-23

<https://bipgronowo.warmia.mazury.pl>

Gronowo Elbląskie, 2025-10-15

ZRGo.MZ.271.9.2025

Informacja o zapytaniu w sprawie wymagań dotyczących norm emisji spalin agregatu prądotwórczego

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie informuje, że w dniu 13 października 2025 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wymogu spełnienia przez agregat prądotwórczy normy emisji spalin STAGE V, w związku z realizacją zamówienia obejmującego dostawę agregatu prądotwórczego z przyczepą.

W dniu 15 października 2025 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi, w której poinformował, że:

„Obowiązek spełnienia normy emisji spalin STAGE V przez agregat prądotwórczy nie dotyczy przedmiotu zapytania i zamówienia.

Zamawiający w ramach zamówienia planuje zakup niemobilnego agregatu prądotwórczego, który będzie przytwierdzony do odpowiednio przygotowanego podłoża.

Agregat nie będzie użytkowany jako mobilny, jednak musi posiadać możliwość zamontowania na przyczepce (również będącej przedmiotem zamówienia) w celu umożliwienia jego transportu w przypadku zmiany lokalizacji miejsca stałego zamontowania.

Przyczepka musi spełniać wymagania określone w dokumentacji zamówienia.”

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3,

82-335 Gronowo Elbląskie

tel. (55) 231-56-13

e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl

WÓJT

Marcin Słezak