



5.10.17

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr: HP. 4430.3.77.2017.1

Elbląg 06.10.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Danutę Leszko – Sekcja Higieny Pracy, upoważnienie nr HP. 4430.2.111.2017
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
Urząd Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie
tel. 55/231-56-13 lub 23 fax. 55/231-56-45
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
Urząd Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie
tel. 55/231-56-13 lub 23 fax. 55/231-56-45
- Usługi dla ludności w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieczystości płynnych z terenu gm. Gronowo Elbląskie.
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
P. Marcin Ślęzak – Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 578- 00-11-506 REGON - 000534428 PESEL/PKD – 84.11 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
P. Marcin Ślęzak – Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

P. Ewa Piepiórka – inspektor

P. Barbara Polek – inspektor
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 22.09.2017 r. godz. 9⁴⁵, 06.10.2017 r. godz. 12¹⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli – nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm./.
4. Data i godzina zakończenia kontroli 22.09.2017 r. godz. 14⁰⁰, 06.10.2017 r. godz. 14³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - 2 godz.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz narażenia pracowników na czynniki biologiczne.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - nie dotyczy.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- orzeczenia lekarskie pracowników – Zakład Lekarza Rodzinnego s. c. Marzena i Marek Bardzik Gronowo Elbląskie Poradnia POZ ul. Elbląska 11a,
- zaświadczenia pracowników o ukończeniu szkolenia wstępnego i okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ocena ryzyka zawodowego oraz lista z podpisami pracowników o zapoznaniu się z nim,
- stanowiskowe instrukcje bhp, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim oraz oświadczenie z podpisami pracowników o zapoznaniu się z nią,
- tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
- pismo z dnia 20.02.2017 r. dot. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz potwierdzenie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego pracownikom /lista płac z grudnia 2016 r./,
- faktura FV/203/07/2017 z dnia 28.07.2017 r. na zakup środków czystości wystawiona przez Sklep Wielobranżowy DOMIX ul. Łączności 1 w Gronowie Elbląskim,
- faktura z dnia 30.07.2017 r. na zakup ręczników, mydła w płynie, pasty do rąk wystawiona przez MERIDA Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 2 bud. E, 82-300 Elbląg,
- decyzja Starosty Elbląskiego z dnia 01.09.2010 r. nr OŚROL – II – 6223 - 12 śc. /10 dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Gronowie Elbląskim,
- umowa Nr ZRGo-PN-2/16 z dnia 29.12.2016 r. zawarta z KOMA Sp. z o. o. Sp. K. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Elk na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Gronowo Elbląskie,
- umowa Nr 01/K/2015 z dnia 26.01.2015 r. na odbiór skradek zawarta z Wodociągami Miejskimi Sp. z o. o. ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo,
- umowa Nr 04/K/2014 z dnia 31.12.2014 r. na odbiór zawartości piaskowników oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych zawarta z Wodociągami Miejskimi Sp. z o. o. ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo,
- umowa Nr WNP/1/2017 z dnia 09.03.2017 r. zawarta z firmą Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Stanisław Kryszylowicz ul. Wspólna 7, 82-300 Elbląg na odbiór nieczystości ciekłych/socjalno-bytowych taborem asenizacyjnym i wywóz na oczyszczalnię ścieków w Gronowie Elbląskim,
- decyzja wójta gm. Gronowo Elbląskie z dnia 23.11.2016 r. dot. zezwolenia dla PHU Zbigniew Hurnik ul. Kolejowa 12/5, 82-335 Gronowo Elbląskie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Gronowo Elbląskie,
- decyzja wójta gm. Gronowo Elbląskie z dnia 05.09.2017 r. dot. zezwolenia dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Szańcowa 1 w Elblągu na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Gronowo Elbląskie,
- decyzja wójta gm. Gronowo Elbląskie z dnia 21.08.2017 r. dot. zezwolenia dla MPO Sp. z o. o. ul. Szańcowa 1 w Elblągu na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gm. Gronowo Elbląskie,
- faktury VAT 341/05/2017 z dnia 31.05.2017 r., VAT 582/08/2017 z dnia 31.08.2017 r. na zakup środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej /kamizelki odblaskowe/ wystawione przez Sklep Budowlany SKORPION Radosław Hawryszko ul. Łączności 1, 82-335 Gronowo Elbląskie,
- faktura VAT FV/203/07/2017 z dnia 28.07.2017 r. na zakup środków czystości wystawiona przez Sklep

Wielobranżowy DOMIX ul. Łączności 1 82-335 Gronowo Elbląskie,

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- decyzja Starosty Elbląskiego Nr OŚROL – II 6223 - 12 śc. /10 z dnia 01.09.2010 r. dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Gronowie Elbląskim,
- umowa Nr ZRGo-PN-2/16 z dnia 29.12.2016 r. zawarta z KOMA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Gronowo Elbląskie,

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr - nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W zakładzie nie toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez PSSE w Elblągu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Zakład świadczy usługi dla ludności w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieczystości płynnych z terenu gm. Gronowo Elbląskie.

Zatrudnia ogółem 39 osób /24K/ na umowę o pracę w tym 15 osób /4K/ na stanowiskach obsługi, niepełnosprawni – 5 osób, młodociani – 0, praktyki zawodowe 1 osoba oraz 13 osób z Urzędu Pracy tj. 8 osób /3K/-roboty publiczne, 3 osoby /1K/ - staże zawodowe, 2K prace społecznie użyteczne. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym. **Ogółem na czynniki biologiczne narażonych jest 9 osób w tym: 2 osoby /3 gr. zagrożenia/- robotnik gospodarczy-operator oczyszczalni ścieków /2M/ oraz 7 osób /2 gr. zagrożenia/ – sprzątaczką /1K/, robotnik gospodarczy /2M/, robotnik gospodarczy-palacz c.o. /3M/, robotnik gospodarczy-kierowca /1M/.**

Pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach:

1. ROBOTNIK GOSPODARCZY/OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW /2M/ - obsługa krat, w tym oczyszczanie krat, dozorowa obsługa piaskownika, instalacji odwadniania osadu, wydzielonej komory fermentacyjnej, czyszczenie i wymiana złoża biologicznego, zasypywanie wapnem chlorowanym, dozorowa obsługa złoża biologicznego, odczytywanie urządzeń pomiarowych, drobne konserwacje i naprawy, prowadzenie ewidencji zdarzeń i dziennika odczytów w pomieszczeniu dyspozytorskim oraz bezpośrednio w obiektach, konserwacje i naprawy w miejscu pracy urządzeń i instalacji, usuwanie awarii. Pracownicy pracują w zmiennych warunkach mikroklimatycznych, narażeni są na **czynniki biologiczne zaliczane do 3 gr. zagrożenia.**

2. ROBOTNIK GOSPODARCZY /2M/, ROBOTNIK GOSPODARCZY/KIEROWCA /1M/ - obsługa ciągnika URSUS i NEW HOLLAND/ wykorzystywane doraźnie, w okresie zimowym do odśnieżania dróg, do ciągnika podczepia się pług/ oraz samochodu osobowego RENAULT TRAFIC /dowóz pracowników na miejsce pracy na terenie gm. Gronowo Elbląskie/, ROBOTNIK GOSPODARCZY/PALACZ /3M/ - dozór nad pracą pieca c. o. zasypowego opalanego EKO-GROSZKIEM co 3 dni. Ponadto w/w pracownicy wykonują czynności związane z wykaszaniem terenów zielonych w gm. Gronowo Elbląskie /place zabaw, oczyszczalnia ścieków, biuro, tereny zielone w pasie dróg gminnych/- praca sezonowa /ok. 3 razy w ciągu roku/, obsługa kosiarki spalinowej samojazdnej HUSQVARNA oraz w okresie zimowym odśnieżanie, drobne prace remontowe w budynkach podlegających pod Urząd Gminy /szkoły, przedszkola, mieszkania komunalne/ oraz budynku UG Gronowo Elbląskie. Pracownicy stosują narzędzia ręczne, elektronarzędzia oraz grabie, łopaty, taczki. Praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych, pracownicy narażeni na **czynniki biologiczne zaliczane do 2 gr. zagrożenia.**

3. SPRZĄTACZKA /1K/- utrzymanie w bieżącej czystości pomieszczeń biurowych i socjalnych w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, pracownik stosuje ogólnodostępne w sprzedaży detalicznej produkty chemiczne DOMESTOS, TYTAN, CIF, płyny do mycia szyb, naczyń i podłóg. Pracownik narażony na **czynniki biologiczne zaliczane do 1 i 2 gr zagrożenia**.

4. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY /26 osób (22K+4M) – wójt gminy /1M/, sekretarz gminy 1K/, kierownik USC /1K/, kierownik zespołu ds. rozwoju gospodarczego /1M/, stanowisko samodzielne-OC, obsługa rady gminy /1K/, inspektor /9 osób (8K+1M), podinspektor /6K/, pomoc administracyjna 5 osób (4K+1M) - prowadzenie dokumentacji zakładowej, obsługa mieszkańców gm. Gronowo Elbląskie w zakresie obowiązków przypisanych do danego stanowiska, obsługa komputera, telefonu, drukarki, faksu, ksero.

Pracodawca zakupuje i wydaje pracownikom środki ochrony indywidualnej tj. rękawice robocze DRAGON RNYLA CE EN 388, rękawice gumowane GLOVER CE EN 388, rękawice z PCV petrochemiczne 660 SHOWA CE EN 388:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, ochronniki słuchu 3M CE EN 352, okulary ochronne CE EN 166, kombinezon ochronny jednorazowego użytku CE EN 1073-2-2002/LABO, szelki bezpieczeństwa z pasem bezpieczeństwa, kamizelki odbłaskowe, kaski CE EN 0086 oraz środki czystości /mydło, ręczniki, pastę do rąk/, wodę mineralną – przedłożono do wglądu faktury zakupu. Natomiast na zakup odzieży i obuwia roboczego wypłacany jest pracownikom raz w roku ekwiwalent pieniężny /lista płac z grudnia 2016 r./.

Pracownicy mają zapewnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne tj. szatnię z miejscem do spożywania posiłku z częścią kuchenną, sanitariat z umywalką. Za pranie odzieży roboczej wypłacany jest pracownikom raz w roku ekwiwalent pieniężny. Pracownicy zostali poddani profilaktycznym badaniom lekarskim oraz wstępnym i okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca opracował i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego z którą zapoznał pracowników na wstępnych szkoleniach z zakresu bhp /lista z podpisami pracowników podpisana pod oceną ryzyka/.

Skontrolowano budynek gospodarczo-warsztatowy w Oleśnie, w którym znajduje się pomieszczenie wyposażone w stół warsztatowy z imadłem, szlifierką, wydzielone miejsce na sprzęt gospodarczy /miotły, łopaty, grabie, drabiny/, magazyn na sprzęt podręczny i środki ochrony indywidualnej, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników gospodarczych /szatnia, umywalnia, sanitariat/ oraz garaże na sprzęt zmechanizowany /3 szt./.

Ponadto skontrolowano pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym dla pracowników UG w Gronowie Elbląskim oraz oczyszczalnię ścieków w Gronowie Elbląskim z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km od centrum wsi Gronowo Elbląskie i na pld. wsch. od wsi Majkowo. Od północy obiektu przepływa rzeka Fiszewka. Oczyszczalnia służy do unieszkodliwiania ścieków socjalno-bytowych w maksymalnej ilości 272 m³/dobę. Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki doprowadzane kanalizacją sanitarną z osiedla mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim oraz ścieki z miejscowości gminnych nie objętych kanalizacją dowożone wozami asenizacyjnymi przez firmy posiadające zezwolenie wójta gminy Gronowo Elbląskie. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanału podstawowego, łączącego się w odległości około 1500 m z rzeką Fiszewką - decyzja Starosty Elbląskiego z dnia 01.09.2010 r. na wprowadzanie do rzeki Fiszewki oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim nr pisma OŚROL- II- 6223 -12 śc. /10.

Na terenie oczyszczalni ścieków funkcjonują następujące obiekty i urządzeń:

1. PUNKT ZLEWNY ścieków dowożonych z kratą ręczną - służy do odbioru ścieków dostarczanych rurociągiem tłocznym z przepompowni znajdującej się poza terenem oczyszczalni

oraz wozami asenizacyjnymi przez firmy zewnętrzne posiadające zezwolenie wójta gminy Gronowo Elbląskie. Na powierzchni dna punktu zlewnego gromadzą się różnorodne zanieczyszczenia, które usuwane są przez pracownika kilka razy dziennie za pomocą specjalnych grabi i umieszczane są w pojemniku przy punkcie zlewnym. Ta sama zasada dot. kanału łączącego punkt zlewny z piaskownikiem. W przypadku rozlania się ścieków przy punkcie zlewnym pracownik posypuje teren wapnem chlorowanym.

2. PIASKOWNIK – służy do wyłapywania ze ścieków ziarnistych zanieczyszczeń mineralnych. Piaskownik składa się z komory z przegrodą, w której osadza się piasek oraz kanału obiegowego. Piasek z piaskownika wywożony jest taczka na poletka ociekowe a po osuszeniu jest zbierany i składany w wydzielonej części placu składowego.

3. OSADNIK IMHOFFA – 2 osadniki wstępne pracujące równolegle.

4. ZŁOŻE BIOLOGICZNE /3 POLETKA/ do suszenia osadu, po osuszeniu jest zbierany i złożony w wydzielonej części placu składowego, następnie wywożony przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Braniewie na oczyszczalnię ścieków w Braniewie.

5. STAWY TRZCINOWE /3/ - przez stawy przepływają częściowo oczyszczone ścieki, tu zachodzi proces rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach i końcowe oczyszczanie ścieków.

6. POLETKA DO SUSZENIA OSADU /3/ - przefermentowany osad z osadników wstępnych rozprowadzany jest na poletka za pomocą koryta i rynien żelbetonowych, osad z powierzchni poletek usuwany jest ręcznie, łopatami ładowany na taczka, a następnie przetransportowywany na wydzielone miejsce placu składowego.

7. PLAC SKŁADOWY ODPADÓW przeznaczony jest do okresowego przechowywania odpadów stałych powstających w procesie oczyszczania ścieków tj. przefermentowany osad z osadników Imhoffa, zanieczyszczenia mineralne osadzone w piaskowniku, zanieczyszczenia stałe osadzające się na kratkach, zbierane z powierzchni osadników Imhoffa i inne. Po osuszeniu osad wywożony jest przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Braniewie na Oczyszczalnię Ścieków w Braniewie.

8. ODBIORNIK ŚCIEKÓW – ścieki po oczyszczeniu na stawach trzcinowych są odprowadzane rurociągiem do kanału biegnącego wzdłuż wschodniego ogrodzenia oczyszczalni, następnie do rzeki Fiszewki.

Na terenie skontrolowanych obiektów rozmieszczone są stanowiskowe instrukcje bhp, apteczki pierwszej pomocy z instrukcją i wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz znaki graficzne i słowne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych - zakaz w trakcie kontroli przestrzegany. Przedłożono do wglądu stanowiskowe instrukcje bhp dot. oczyszczalni ścieków, z którymi zapoznano pracowników. Zakład zaopatrywany w wodę z CWŻ, nieczystości płynne odprowadzane do szamba i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Gronowie Elbląskim, odpady komunalne odbiera CLEANER Zakład Sprzątania Sp. j. ul. Mazurska 10 w Elblągu, natomiast z budynków zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gm. Gronowo Elbląskie odpady komunalne odbiera KOMA Sp. z o. o. Sp. K. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Elk. Na terenie oczyszczalni ścieków stosowane jest wapno chlorowane, produkt sklasyfikowany jako drażniący, przedłożono do wglądu kartę charakterystyki.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

1. Pracodawca nie zapewnia prania odzieży roboczej pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy powodujących intensywne brudzenie oraz skażenie materiałami biologicznie zakaźnymi.

Art. 237⁷ § 3, art. 237⁹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy / t. j. Dz. U. z dnia 8 września 2016 r. poz. 1666/.

2. Nieaktualna ocena ryzyka zawodowego, nie uwzględniono narażenia pracowników na czynniki biologiczne, dokładnego opisu stanowisk pracy z wyszczególnieniem występujących zagrożeń.

§ 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 69, poz. 1650 z późn. zm./.

3. Brak rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego oraz rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zaklasyfikowanego do 3 gr. zagrożenia.

§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. /Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm./.

4. Brak dostatecznej ilości szaf na odzież własną i roboczą dla pracowników gospodarczych korzystających z szatni zlokalizowanej w bazie Oleśno.

§ 14 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 69, poz. 1650 z późn. zm./.

5. Ściany i sufit w pomieszczeniu gospodarczo-warsztatowym w bazie Oleśno zawilgocone, miejscami zagrzybione z licznymi zaciekami, odpadającym tynkiem i łuszczącą się farbą.

§ 14, § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 69, poz. 1650 z późn. zm./.

6. Ściany i sufity w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych /szatni, umywalni, sanitariacie/ w bazie Oleśno z licznymi zaciekami, odpadającą i łuszczącą się farbą, miejscami zagrzybione.

§ 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 69, poz. 1650 z późn. zm./.

7. Brak odpowiedniej ilości szaf na odzież własną, roboczą i ochronną w szatni dla pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim.

§ 14 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 69, poz. 1650 z późn. zm./.

8. Brak umywalni oraz kabiny natryskowej dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim.

§ 19, § 22 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 69, poz. 1650 z późn. zm./.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - stwierdzone nieprawidłowości ujęte w części III pkt. 3 p/pkt. 1, 2, 3 zostaną usunięte do dnia 31.12.2017 r., p/pkt. 4, 5, 6, 7, 8 do dnia 30.07.2018 r. - termin realizacji uzgodniono z p. Marcinem Ślęzak – Wójtem Gminy Gronowo Elbląskie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika-budowy**.

2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego –

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia

wydane przez

.....(nazwa organu Państwowej

Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **.

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

WÓJT
 Marcin Słezak
 Marcin Słezak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

URZĄD GMINY
 ul. Łączności 3, tel./fax 55-231-56-13/23
 82-335 Gronowo Elbląskie
 REGON 000534428
 NIP 578-00-11-506

STARSZY INSTRUKTOR HIGIENY

DM
 Danuta Leszko

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.10.2017 r.

WÓJT
 Marcin Słezak
 Marcin Słezak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

