



proj. rozdzielnica RG + oświetlenie przeniesione z TO1 obwody parter

* układ sieci zasilającej TN-C-S



proj. rozdzielnica RG obwody piętro




Legenda:

- 1. Pozostałe obwody przełączyć do modernizowanej rozdzielnicy po uprzednim dostosowaniu instalacji do systemu TN-C-S.
- 2. Projektowana rozdzielnica Legrand typu XL3 min. IP 44
- 3. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Biuro Projektów VOIT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG tel. 613078009, 606961101		PBW 12.2016 ---	
Temat	Wymiana instalacji elektrycznej w SP im. Ojca św. Teresy w Legionku	PBW	
Adres	82-381 Legionik ul. Młodska 43	---	
Inwestor	Gmina Gronowo Elbląskie	---	
Nazwa rysunku	Schemat RG + TO1	---	
Zespół autorski	mgr inż. Marcin Górski		
	upr. WAM/0013/PW02/10		
	mgr inż. Paweł Danilczuk		
upr. WAM/0144/P008/10			
nr rys.		4	

proj. rozdzielnica SK1

* układ sieci zasilającej TN-C-S



Legenda:

1. Pozostałe obwody przełączyć do modernizowanej rozdzielni po uprzednim dostosowaniu instalacji do systemu TN-C-S.
2. Projektowana rozdzielnica Legrand typu RWN min. IP 44
3. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Biuro Projektów VOLT s.c.


Marcin Górski, Paweł Danilczuk

ul. Piłk. Dąbka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG

tel. 513076009, 506961101

Temat	Wymiana Instalacji elektrycznej w SP im. Obrótców Westerplatte w Jeglöniku	PBW 12.2016 --- ELEKTRYCZNA
Adres	82-331 Jeglönik ul. Malborska 43	
Inwestor	Gmina Gronowo Elblaskie	
Nazwa rysunku	Schemat SK1	
Zespół autorski	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10	nr rys. 5
	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/PWOE/10	

* układ sieci zasilającej TN-C-S




1. Pozostałe obwody przejąć do modernizowanej rozdzielnicy po uprzednim dostosowaniu instalacji do systemu TN-C-S.
2. Projektowana rozdzielnica Legrand typu RWN min. IP 44
3. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG tel. 513076009, 506961101		
Temat	Wymiana Instalacji elektrycznej w SP im. Obrońców Westerplatte w Jegłoniku	PBW 12.2016 --- ELEKTRYCZNA
Adres	82-331 Jegłonik ul. Malborska 43	
Inwestor	Gmina Gronowo Elblaskie	
Nazwa rysunku	Schemat SK2	
Zespół autorski	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10	nr rys.
	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/P00E/10	
		6

proj. rozdzielnica T02

* układ sieci zasilającej TN-C-S




Legenda:

1. Pozostałe obwody przełączyć do modernizowanej rozdzielni po uprzednim dostosowaniu instalacji do systemu TN-C-S.
2. Projektowana rozdzielnica Legrand typu RWN min. IP 44
3. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk ul. Piłk. Dąbka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG tel. 513076009, 506961101		
Temat	Wymiana Instalacji elektrycznej w SP im. Obrótców Westerplatte w Jęgloniku	PBW 12.2016 --- ELEKTRYCZNA
Adres	82-331 Jęglonik ul. Malborska 43	
Inwestor	Gmina Gronowo Elblaskie	
Nazwa rysunku	Schemat T02	
Zespół autorski	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10	nr rys. 7
	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/PWOE/10	

proj. rozdzielnica RP1

* układ sieci zasilającej TN-C-S




Legenda:

1. Pozostałe obwody przełączyć do modernizowanej rozdzielni po uprzednim dostosowaniu instalacji do systemu TN-C-S.
2. Projektowana rozdzielnica Legrand typu RWN min. IP 44
3. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk ul. Piłk. Dąbka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG tel. 513076009, 506961101		
Temat	Wymiana Instalacji elektrycznej w SP im. Obrótców Westerplatte w Jęgloniku	PBW 12.2016 --- ELEKTRYCZNA
Adres	82-331 Jęglonik ul. Małborska 43	
Inwestor	Gmina Gronowo Elblaskie	
Nazwa rysunku	Schemat RP1	
Zespół autorski	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10	nr rys. 8
	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/PWOE/10	

proj. rozdzielnica RP2

* układ sieci zasilającej TN-C-S




Legenda:

1. Pozostałe obwody przełączyć do modernizowanej rozdzielniczy po uprzednim dostosowaniu instalacji do systemu TN-C-S.
2. Projektowana rozdzielnica Legrand typu RWN min. IP 44
3. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG tel. 513076009, 506961101		
Temat	Wymiana Instalacji elektrycznej w SP im. Obrońców Westerplatte w Jęgloniku	PBW 12.2016 --- ELEKTRYCZNA
Adres	82-331 Jęglonik ul. Malborska 43	
Inwestor	Gmina Gronowo Elbląskie	
Nazwa rysunku	Schemat RP2	
Zespół autorski	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PW0E/10	nr rys. 9
	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/P00E/10	

proj. rozdzielnica TGS i TOW

* układ sieci zasilającej TN-C-S



Legenda:

1. Pozostałe obwody przełączyć do modernizowanej rozdzielni po uprzednim dostosowaniu instalacji do systemu TN-C-S.
2. Projektowana rozdzielnica Legrand typu RWN min. IP 44
3. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk ul. Piłk. Dąbka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG tel. 513076009, 506961101		
Temat	Wymiana Instalacji elektrycznej w SP im. Obrótców Westerplatte w Jęgloniku	PBW 12.2016 --- ELEKTRYCZNA
Adres	82-331 Jęglonik ul. Małborska 43	
Inwestor	Gmina Gronowo Elblaskie	
Nazwa rysunku	Schemat TGS i TOW	
Zespół autorski	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10	nr rys. 10
	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/PWOE/10	